

Өрт-техникалық зерттеу

АКТІСІ

Арыс қаласы

25.06.2013 ж.

Біздер, төмендегі қол қоюшылар Арыс ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы ө.қ.қ. капитаны Б.Диханов және «ҚызЖан» ЖШС-нің меңгерушісі К.Нұрмановамен бірлесіп 25.06.2013 жылы Арыс қаласы, Тұрғынбетов көшесінде орналасқан «ҚызЖан» балабақша ғимаратын және ғимаратқа орнатылған автоматты өрт дабыл қаққыш қондырғыларына өрт-техникалық зерттеу жұмысы жүргізіліп, анықталғаны:

- автоматты өрт дабыл қаққыш қондырғылары сызбаға сай орнатылған және тексеру барысында жарамды;
- ғимаратын шатыр асты жабуының ағаш құрылыстары оттан қорғау сұйығымен өңделген.
- ғимарат өрт сөндіру құралдарымен толық жабдықталған;
- электр желілері өрт қауіпсіздік ережелерінің талаптарына сай орнатылған.

Арыс ауданының ТЖБ-нің
бастығы ө.қ.қ. капитаны _____

Б.Диханов

«ҚызЖан» ЖШС-нің
меңгерушісі _____

К.Нұрманова


25 23 16/19-35-Н 30 06 13

«ҚызЖан» ЖШС-н
менгерушісі К.Нұрмановаға

А Н Ы Қ Т А М А

Арыс ауданының Төтенше жағдайлар бөліміне 2013 жылдың 24 маусымында келіп түскен №ЗТ/Н-30 санды сұраныс хатыңызға сәйкес, Арыс қаласы, Тұрғынбетов көшесінде орналасқан «ҚызЖан» балабақша ғимаратын және ғимаратқа орнатылған автоматты өрт дабыл қаққыш қондырғыларына өрт-техникалық зерттеу жұмысы жүргізіліп, өрт-техникалық зерттеу актісінде көрсетілген мәлімдемеге байланысты ережеге сәйкес келеді.

Арыс ауданының төтенше
жағдайлар бөлімінің бастығы
өртке қарсы қызмет капитаны



Б.Диханов